



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15.10.2015р.

№ 05.03.02-04/46413

Припливно-витяжна вентиляційна система з рекуперацією тепла моделей: Еко-Вент-1, Еко-Вент-2, Еко-Вент-3, Еко-Вент-4, Еко-Вент-5 відповідно до ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия»

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 27.51

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Припливно-витяжна вентиляційна система з рекуперацією тепла для приміщень, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «САНТА-ІНЖБУД», Україна, 04210, м. Київ, вул. Малиновського, буд. 27/23, кв. 220, адреса виробництва: 04213, м. Київ, вул. Прирічна, буд. 17Д, e-mail: firmasanta@gmail.com, код ЄДРПОУ: 31990389

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «САНТА-ІНЖБУД», Україна, 04210, м. Київ, вул. Малиновського, буд. 27/23, кв. 220, e-mail: firmasanta@gmail.com, код ЄДРПОУ: 31990389

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

вітчизняний виробник

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Параметри електромагнітних випромінювань для виробничих приміщень: напруженість електричного поля промислової частоти 50 Гц (ГДР, не більше) 5 кВ/м протягом 8 годин, напруженість магнітного поля промислової частоти 50 Гц при постійному впливі не перевищує 1,4 кА/м протягом 8 годин відповідно до ДСанПіН 3.3.6.096-2002 "Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електро-магнітних полів"; для населення: напруженість електричного поля промислової частоти 50 Гц (ГДР, не більше) 0,5 кВ/м відповідно до ДСан ПІН 239-96 "Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань". Еквівалентний рівень шуму для виробничих приміщень (ГДР, не більше) 80 дБА відповідно до вимог ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку", для житлових приміщень рівні шуму (ГДР, не більше) - відповідно до вимог СН 3077-84 "Санітарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Припливно-витяжна вентиляційна система з

рекуперацію тепла моделей: Еко-Вент-1, Еко-Вент-2, Еко-Вент-3, Еко-Вент-4, Еко-Вент-5 відповідно до ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 10 жовтня 2020 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 11767 від 12.10.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Захаренко М.І.